

ППБ 01-03. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение 3, выдержка)

Определение необходимого количества огнетушителей

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также **класса пожара горючих веществ и материалов** :

- класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
- класс С - пожары газов;
- класс D - пожары металлов и их сплавов (Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м²);
- класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей. Данные помещения следует оборудовать [порошковыми огнетушителями](#)

При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать

[углекислотными огнетушителями](#)

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 2 перед знаком "++" или "+".

Таблица 1: Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

Классификация помещений	Площадь, м ²	Количество огнетушителей (ОП)
Каждое помещение	до 20	1
Каждое помещение	до 40	2
Каждое помещение	до 60	3
Каждое помещение	до 80	4
Каждое помещение	до 100	5
Каждое помещение	до 120	6
Каждое помещение	до 140	7
Каждое помещение	до 160	8
Каждое помещение	до 180	9
Каждое помещение	до 200	10
Каждое помещение	до 220	11
Каждое помещение	до 240	12
Каждое помещение	до 260	13
Каждое помещение	до 280	14
Каждое помещение	до 300	15
Каждое помещение	до 320	16
Каждое помещение	до 340	17
Каждое помещение	до 360	18
Каждое помещение	до 380	19
Каждое помещение	до 400	20
Каждое помещение	до 420	21
Каждое помещение	до 440	22
Каждое помещение	до 460	23
Каждое помещение	до 480	24
Каждое помещение	до 500	25
Каждое помещение	до 520	26
Каждое помещение	до 540	27
Каждое помещение	до 560	28
Каждое помещение	до 580	29
Каждое помещение	до 600	30
Каждое помещение	до 620	31
Каждое помещение	до 640	32
Каждое помещение	до 660	33
Каждое помещение	до 680	34
Каждое помещение	до 700	35
Каждое помещение	до 720	36
Каждое помещение	до 740	37
Каждое помещение	до 760	38
Каждое помещение	до 780	39
Каждое помещение	до 800	40
Каждое помещение	до 820	41
Каждое помещение	до 840	42
Каждое помещение	до 860	43
Каждое помещение	до 880	44
Каждое помещение	до 900	45
Каждое помещение	до 920	46
Каждое помещение	до 940	47
Каждое помещение	до 960	48
Каждое помещение	до 980	49
Каждое помещение	до 1000	50

ОП-2

ОП-4

ОП-8

ОУ-2

ОУ-5/ОУ-8

А, Б, В
(горючие газы и жидкости)

200

А

—

2 +

1 ++

—

—

В

—

2 +

1 ++

-

-

C

-

2 +

1 ++

-

-

D

–

2 +

1 ++

–

–

(E)

–

2 +

1 ++

–

2 ++

В

400

А

4 +

2 ++

1 +

—

2 +

Д

—

2 +

1 ++

—

—

(E)

—

2 ++

1 +

4 +

2 ++

Г

800

В

–

2 ++

1 +

–

–

С

4 +

2 ++

1 +

–

–

Г, Д

1800

А

4 +

2 ++

1 +

—

—

Д

—

2 +

1 ++

—

—

(E)

2 +

2 ++

1 +

4 +

2 ++

Общественные Здания

800

A

8 +

4 ++

2 +

—

4 +

(E)

—

4 ++

2 +

4 +

2 ++

Примечание*: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" обозначены огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" отмечены огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.

При значительных размерах защищаемых помещений должны использоваться [передвижные огнетушители](#)

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически [осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться](#).

Огнетушители, отправленные с предприятия [на перезарядку](#)

, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.